

# Бывает регулировка

- ПБВ – переключение ответвлений обмотки со снятием напряжения (переключение без возбуждения), страдают потребители
- РПН – регулировка под напряжением (используют токоограничивающие реакторы (у большой мощности), автотрансформаторов со скользящими контактами (у тр-ов малой и средней мощности)).