

Этапы замены SIMATIC S5 на SIMATIC S7

1. Постановка задачи.

На данном этапе необходимо разработать концепцию планирования и ожидания от процесса модернизации S5 до S7. Создать четкий план этого процесса для предупреждения возможных проблем и **максимального использования новых возможностей системы:**

- ❖ Определение состава существующего PLC SIMATIC S5, типа CPU, количества цифровых и аналоговых входов/выходов, наличие функциональных модулей, наличие интерфейсов для связи, сети Profibus и т.д.
- ❖ Анализ управляющей программы, количества занимаемой программой памяти, наличие программных PID регуляторов, системных функций.

