

# Этапы замены SIMATIC S5 на SIMATIC S7

2. Выбор функционального аналога на базе PLC SIMATIC S7.

❖ Выбор серии контроллера

S7-1200



S7-1500



S7-300 (ХИТ!)



S7-400



❖ Выбор CPU в соответствии с требуемым быстродействием и размером памяти

❖ Составление таблицы входов-выходов (I/O)

❖ Подбор необходимых модулей входов-выходов