


# Терминологический словарь

**Пожарная безопасность** - состояние объекта, характеризующее возможность предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

**Меры пожарной безопасности** - по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований по безопасности.

## ПОЖАРНЫЙ ЩИТ



**ПОЖАРНЫЙ ЩИТ**  
Предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, механизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок на расстоянии более 100 м от наружных пожарных водосточников.

**КОМПЛЕКТУЕТСЯ** согласно ППБ 01-03 (приложение 3 п. 21-25) в зависимости от типа щита и класса пожара горючих веществ и материалов.



**ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА** должен иметь вместимость 0,5 ; 1,0 или 3 м<sup>3</sup> и комплектоваться совковой лопатой.



**АСБЕСТОВОЕ ПОЛОТНО, ВОЙЛОК (КОШМА)**  
Размером не менее 1х1 м. В местах хранения ЛВЖ и ГЖ может быть увеличено до 2х1,5 м или 2х2 м.  
Один раз в 3 мес. просушивать и очищать от пыли.  
Хранить в водонепроницаемом футляре (чехле).



**РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ** должен быть объемом не менее 0,2 м<sup>3</sup> и комплектоваться ведрами.

<http://spasatel01.tiu.ru/>

**ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ НУЖД, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРОТУШЕНИЕМ,  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**